УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад № 83»
_____ Е.А. Кукинова
17.01.2020 г

План устранения нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», указанных в Представлении Управления Роспотребнадзора по Ярославской области от 17 декабря 2019 года

№	Выявленные нарушения	Меры по устранению	Срок устранения	Ответственный	Отметка о выполнении на 01.10.2021
1	*П.1.9. площадь игровых комнат всех групповых ячеек не соответствует количеству детей, а именно не выдержана норма 2.5 метра для раннего возраста (до 3х лет) и 2.0 метра для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет).*	Планируется постепенно снижать списочную численность воспитанников.	2020-2021 год.	Кукинова Е.А., заведующий	Общее количество детей, зачисленных в МДОУ «Детский сад № 83» на 01.09.2021 г, составляет 169 человек, что свидетельствует о плановом постепенном снижении списочной численности воспитанников (было 186). Фактическая посещаемость за 2020 г. составляет 66 % (в среднем это 115 человек при норме по площадям 130 человек).
2	*П.3.21. асфальтовое покрытие дорожек, въездов и входов в здание имеет повреждение.*	Ремонт асфальтового покрытия дорожек, въездов и входов в здание	2020-2021 год.	Кукинова Е.А., заведующий	Имеется локальная смета на ремонт асфальтового покрытия. Имеются ходатайства в адрес учредителя о выделении финансовых средств №362 от 30.10.2020, Октябрь 2021
3	*П.П. 4.11,6.1. В спальной групповой ячейки № 3 и групповой ячейки № 5 установлены двухъярусные кровати, которые, согласно ТР ТС № 025/2012 не являются типами кроватей для дошкольных учреждений, лестница к данным кроватям укреплена опасно и не соответствует требованиям, отраженным в примечании к исполнениям двухъярусных кроватей в таблице № 3, что опасно в плане травматизма детей.*	Закупить новые детские кровати с учетом ТР ТС № 025/2012 в группы №№ 3, 5	до 31.08.2020 г.	Кукинова Е.А., заведующий	
4	*П.П. 4.15 в игровой групповой ячейки № 4 конструкция окон не предусмотрена для организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.*	Установить в имеющиеся окна ПВХ необходимые по СанПиН форточки/фрамуги (реконструировать окна).	2020-2021 год.	Кукинова Е.А., заведующий	**Устранено,** июль 2020

5	*П. 5.1. <u>групповая ячейка № 1</u>: в спальном помещении дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины); <u>групповая ячейка № 2</u>: в спальном помещении дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины) и следы протечки; <u>групповая ячейка № 3</u>: в раздевальной следы протечки на стене и потолке, дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины); в игровой дефекты потолочного покрытия; <u>групповая ячейка № 5</u>: в буфетной следы протечки на потолке и стенах; <u>групповая ячейка № 7</u>: в спальной дефекты потолочного и настенного покрытия; в буфетной следы протечки и дефекты потолочного и настенного покрытия; в туалетной следы протечки и дефекты настенного покрытия (отслоение покрасочного слоя).*	Косметические ремонтные работы	до 31.08.2020 г.	Кукинова Е.А., заведующий	**Устранено,** август 2020
6	*П.6.2. в раздевальной групповой ячейки № 2 не в полном объеме обеспечены индивидуальными шкафами для одежды и обуви, которые оборудуются ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, а именно недостаточно двух индивидуальных шкафов, а именно списочный состав групповой ячейки 27 детей, шкафчиков – 25.*	Недостающие шкафчики (2 шт.) приобрести и установить	Январь 2020	Кукинова Е.А., заведующий	**Устранено,** январь 2020
7	*П.6.9 в игровых групповых ячейках №1. №4. №5. №6 учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением.*			Кукинова Е.А., заведующий	**Устранено во время проведения проверки.**
8	*П.6.13 в групповой ячейке №1 для сна детей используется раскладная кровать с мягким ложем; в спальной групповой ячейки № 3 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и*			Кукинова Е.А., заведующий	**Устранено во время проведения проверки.**

	отопительными приборами.				
9	*П.13.13, в буфетной групповой ячейки № 1 для подачи пищи используется эмалированная кастрюля с сколами*	Изъятие из обращения кастрюли со сколом эмали на дне. Замена на новую после закупки посуды.	до 31.08.2020 года.	Кукинова Е.А., заведующий	**Устранено,** январь 2020
10	*П.13.14 нарушены правила мытья посуды: <u>в групповой ячейке № 1</u> в корзине для подачи печенья и кондитерских изделий обнаружены остатки пищи (крошки); <u>в групповой ячейке № 7</u> по результатам лабораторных исследований были обнаружены бактерии группы кишечной палочки на кружках для третьих блюд (протокол лабораторных исследований № 13794 от 18.11.2019).*	Проведение инструктажа и серия консультаций по соблюдению СанПиН с педагогами групп и обслуживающим персоналом. Усиление контроля со стороны ст.медсестры, заведующего.		Кукинова Е.А., заведующий	**Устранено,** январь 2020
11	*П. 14.21. при С-витаминизации третьего блюда, согласно протоколу № 13798 от 18.11.2019 установлено несоответствие: содержание витамина «С» в напитке, ясли (16,3 мг, при норме 35 мг для детей от 1 до 3 лет) и детский сад (20,4 мг при норме 50 мг на порцию для детей 3-6 лет) ниже нормы, установленной санитарными правилами.*	Проведение беседы с ответственным персоналом. Усиление контроля.		Кукинова Е.А., заведующий	**Устранено,** январь 2020
12	*П. 15.3. при порционировании блюд, согласно протоколу № 13799 от 18.11.2019 установлено несоответствие: содержание белков, углеводов, калорийность первого блюда (суп с макаронными изделиями и курой) завышена; содержание белков, углеводов, калорийность третьего блюда (напиток из шиповника с витамином С) завышено;*	Проработка вопроса с куратором ООО «Комбинат социального питания», повторный анализ лабораторией ООО «Комбинат социального питания».	1 квартал 2020 года	Кукинова Е.А., заведующий	
13	*П. 17.3. в туалетных групповых ячейках № 1 и № 7 отсутствуют технические краны.*	Ремонт туалетной групповой ячейки № 1 с установкой технического крана	до 31.08.2020 года.	Кукинова Е.А., заведующий	Данное нарушение санитарных правил в групповой ячейке № 7 **устранено во время проведения проверки.** В групповой ячейке группы № 1 **устранено, июнь 2020**

Заведующий МДОУ «Детский сад № 83» _____ Кукинова Е.А.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МДОУ "Детский сад № 83" г.Ярославль